

Váš dopis zn. / ze dne

Číslo jednací

Vyřizuje / e-mail / telefon

OVZ/13/81

Ing. Marcela Ráchelová, verejne.zakazky@vop.cz,
+420 556 783 437

Šenov u Nového Jičína 25. 1. 2013

Dodatečná informace č. 14

Veřejná zakázka: Přístavba haly k objektu č. 79 a č. 67

Číslo VZ v evidenci zadavatele: 025/1/2012

V souladu s § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, poskytuje zadavatel níže uvedenou dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky. V souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona, je tato dodatečná informace rozesílána všem dodavatelům, kteří k dnešnímu dni požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, a současně bude zveřejněna stejným způsobem, jakým byl poskytnut neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci, tj. na profilu zadavatele na <https://verejnezakazky.vop.cz>.

Dotaz č. 1

Prosíme blíže specifikovat v SO 67 pol. č. 34 a v SO 79 pol. č. 24 – Výplň pracovních spár průmyslových podlah profilem (dod+mont). Bude tato podlaha v technologickém provedení řezaná X neřezaná? Můžete přiblížit typ použití referenčním výrobkem?

Odpověď na dotaz č. 1

Cena za dodávku + montáž kovového dilatačního profilu např. TERA v místech pracovní spár pro pevné ukončení hrany DB desky se vsypem a zamezení tvorby nežádoucích prasklin v dilatačních celcích, v místě mezi m.č. 101 a m.č. 102 a v m.č. 102-rozdělení na dvě části, celková délka objekt 67- 49 bm. U objektu 79 se jedná v místě oddělení plochy pro pohyb vojenské techniky rozdělení celkové plochy na menší dilatační celky, vzhledem k délce a šířce haly, celková délka 70bm.

Dotaz č. 2

Vzhledem k dodání nové upravené projektové dokumentace a dodání nového upraveného výkazu výměr předpokládáme, že takto specifikovaná ocelová konstrukce haly č. 67 je v tuto chvíli závazná ve VŘ. Prosíme o potvrzení této domněnky.

Odpověď na dotaz č. 2

Ano, v PD byla upravena koncepce haly 67, z důvodů upřesnění použití budoucích zdvihadích mechanismů byla hala koncepčně upravena na dvoulodní systém s použitím pultových vazníků.


Dotaz č. 3

V dodatečných informacích č. 12 ze dne 11.1.2013 v žádosti o dodatečné informace č. 2 dotaz resp. odpověď č. 1 zadavatel konstatuje: „Vzhledem k tomu, že zadavatel zadává veřejnou zakázku na přístavbu průmyslových, výrobních hal, musí mít ocelový konstrukční systém požadovanou únosnost, kterou uchazeč dokládá statickým výpočtem dle platných Eurokódů.“ Projektová dokumentace obsahuje „01 Statický výpočet OK“ a „VOP67_79_PREPOCET_PRUREZU_OK_UPRAVA122012“. Je takto doložený statický výpočet dostačující a tudíž zadavatel nepožaduje další doložení statického výpočtu dle Eurokódů?

Odpověď na dotaz č. 3

Z důvodů změny koncepce haly 67 bude před realizací doložen dodavatelem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, OK upravený statický výpočet dle Eurokódů.

S pozdravem

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'P. Janíček', is written over the typed name and title.

Bc. Petr Janíček
vedoucí odboru nákupu