

Váš dopis zn. / ze dne

Číslo jednací

Vyřizuje / e-mail / telefon

OVZ/13/97

Ing. Marcela Ráchelová, verejne.zakazky@vop.cz,
+420 556 783437

Šenov u Nového Jičína, 5. 2. 2013

Dodatečná informace č. 15

Veřejná zakázka: Přístavba haly k objektu č. 79 a č. 67

Číslo VZ v evidenci zadavatele: 025/1/2012

V souladu s § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, poskytuje zadavatel níže uvedenou dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky. V souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona, je tato dodatečná informace rozesílána všem dodavatelům, kteří k dnešnímu dni požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, a současně bude zveřejněna stejným způsobem, jakým byl poskytnut neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci, tj. na profilu zadavatele na <https://verejnezakazky.vop.cz>.

Dotaz č. 1

Hala č. 67 – Obdobný konstrukční systém. Je za obdobný konstrukční systém považováno i místo navrhnutého řešení ocelové konstrukce haly 67 z válcovaných profilů použití systému z tenkostěnných profilů?

Odpověď na dotaz č. 1

Ano, i toto řešení je považováno za obdobný konstrukční systém.

Dotaz č. 2

2) V dodatečných informacích na dotaz závaznosti projektové dokumentace a výkazu výměr pro výběrové řízení odpovídáte „ANO“. Tedy ANO, takto specifikovaná ocelová konstrukce haly č. 67 je v tuto chvíli závazná ve výběrovém řízení.

Dále uvádíte změnu koncepce haly č. 67 na dvoulodní systém s použitím pultových vazníků.

Znamená to, že tedy touto odpovědí rušíte dodatečnou informaci č. 12 „Zadavatel zároveň umožňuje uchazečům navrhnout v nabídce alternativní řešení systému nosné ocelové konstrukce“?

Znamená to, že hala č. 67 a její nosná ocelová konstrukce je navržena z válcovaných nosníků a nemůže být v nabídce alternativně řešena tenkostěnnými profily přepočítanými dle nové koncepce haly č. 67 na dvoulodní systém s použitím pultových vazníků?

Odpověď na dotaz č. 2

Ano, může být navrženo řešení tenkostěnnými profily. Alternativní řešení systému ocelové konstrukce zadavatel umožňuje. Pouze je nutné akceptovat dvoulodní systém s použitím pultových vazníků.

Dotaz č. 3

V objektu SO 67-002 s názvem Objekt přístavby haly 67 (revize 14.1.2013) je položka č. 89 vnější průmyslová rychloběžná vrata z AL lamel, 5000x4500 mm zateplená s el. pohonem, pro frekventovaný provoz, odk.Z01 a v objektu SO 79-002 s názvem Objekt přístavby haly 79 (úprava 14.12.2012) je položka č.89 vnější průmyslová rychloběžná vrata z AL lamel, 5000x4500 mm zateplená s el. pohonem, pro frekventovaný provoz, odk.Z01.

Mohou uchazeči počítat s dodáním a tedy i s oceněním vnějších průmyslových rychloběžných vrat s lamelami z ocelového plechu s PUR izolací místo z Al lamel?

Odpověď na dotaz č. 3

Ano, můžou.

S pozdravem



Bc. Petr Janíček
vedoucí odboru nákupu



VOP CZ, s.p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nového Jičína
DIČ: CZ00000493
IČ: 000 00 493