

dle rozdělovníku

Váš dopis zn. / ze dne

Číslo jednací

Vyřizuje / e-mail / telefon

VZMR/066/3/2018

Ing. Klára Rašková, [verejne.zakazky@vop.cz](mailto:verejne.zakazky@vop.cz)

+420 556 783 226

Šenov u Nového Jičína, 19.12.2018

### Dodatečná informace č. 3

#### Veřejná zakázka:

#### VZMR/066/3/2018 Dodávky GITTERROSTŮ

V souladu s Výzvou k podání nabídky a k prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu, poskytuje zadavatel níže uvedenou dodatečnou informaci.

**Dotaz č. 1:** Nemůžu nikde najít specifikace roštů. O jaký typ se jedná? Svařované "SP" s oky 34 x 38 mm, nebo lisované "P" s oky 33 x 33 mm? V případě lisovaných roštů je lemování standardní, nebo se požaduje lemování plochou ocelí?

**Odpověď na dotaz č. 1:** Zadavatel má zájem o svařované rošty s rozměry 31 x 31 mm dle výkresové dokumentace, která je uvedena na profilu zadavatele.

**Dotaz č. 2:** Materiál je S235 JR a povrchová úprava zinek?

**Odpověď na dotaz č. 2:** ANO a zinek.

**Dotaz č. 3:** Ve výkresech není zaznačena orientace nosného pásku, prosím upřesnit tedy "nosnou délku" roštů.

**Odpověď na dotaz č. 3:** Nosná délka roštů je dle „vodorovných“. To znamená u výkresu č. 2410980 tj. 970/1146,3 a u výkresu č. 2410983 tj. 1147,1/1323,4.

**Dotaz č. 4:** Standardní úchyty nejsou součástí popřívky?

**Odpověď na dotaz č. 4:** Úchyty nejsou součástí.

**Dotaz č. 5:** typ roštu SP nebo P?

**Odpověď na dotaz č. 5:** Platí totéž jako u otázky č. 1

**Dotaz č. 6:** rozměr nosná délka a nenosná v mm

**Odpověď na dotaz č. 6:** Platí totéž jako u otázky č. 3. Nenosná délka roštů je dle „vertikálních“ kót. Číselné hodnoty jsou uvedeny ve výkresech č. 2410980, č. 2410983.



**Dotaz č.7: rozměr nosného pásku v mm**

**Odpověď na dotaz č. 7:** Rozměr nosného pásku je 2-3 mm.

**Dotaz č. 8: rozměr oka**

**Odpověď na dotaz č. 8:** Platí totéž co u otázky č. 1. Zadavatel má zájem o rošty s rozměry 31 ×31 mm.

**Dotaz č.9: povrchová úprava zinkované nebo surové**

**Odpověď na dotaz č. 9** Viz odpověď č. 2.

**Dotaz č.10: Která délka u roštů je nosná délka“**

**Odpověď na dotaz č. 10:** Viz odpověď č. 3.

**Na základě dotazů uchazečů se zadavatel rozhodl uskutečnit prohlídku místa plnění,** která se uskuteční dne **04.01.2018 od 9:00 hodin**. Sraz účastníků prohlídky místa plnění je na VOP CZ, s. p., VOP CZ s.p., Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína na vedlejší vrátnici (směr k vlakové zastávce). Kontaktní osobou pro prohlídku místa plnění je **Žitník Marek**, e-mail: [zitnik.m@vop.cz](mailto:zitnik.m@vop.cz), tel. **556 783 210**. Prohlídky místa plnění se mohou zúčastnit maximálně 2 osoby za uchazeče.

**Vzhledem k výše uvedenému bude lhůta pro podání nabídek prodloužena do 15.01.2018 do 13:00 hod.**

S pozdravem,

Ing. Klára Rašková  
veřejné zakázky