



dle rozdělovníku

Váš dopis zn. / ze dne

Číslo jednací

Vyřizuje / e-mail / telefon

VZMR/015/3/2019

Ing. Klára Rašková, verejne.zakazky@vop.cz,
+420 556 783 226

Šenov u Nového Jičína, 22.05.2019

Dodatečná informace č. 1

Veřejná zakázka: VZMR/015/3/2019 – Filtrační tkaniny

V souladu s Výzvou k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu, poskytuje zadavatel níže uvedenou dodatečnou informaci.

Otázka č. 1

Posíláme Vám informace o filtru, kde jste udělali chybičku v rozměru filtru (ve hloubce).
Jedná se o chybu v rozměru filtru (ve hloubce).

654000012900	FILTR S POZINKOVANÝMRÁMEM 820 x 410 x 480 mm	KS-W/48 M5	Užití: rámeček s filtrací, Třída filtrace dle EN 779:2012 M5	KS	200
--------------	--	------------	--	----	-----

Zadaný rozměr (je to rámečkový filtr) = 820x410x**480** mm.

Správný rozměr = 820x410x**48** mm.

Hloubka tohoto rámečkového filtru je správně 48 mm.

Odpověď na otázku č. 1

Zadavatel děkuje za upozornění.

U položky č. 654000012900 byla chybně uvedena specifikace hloubky filtru. Správný rozměr je tedy 820x410x48 mm, jak je již upraveno v Technické specifikaci, kterou zadavatel nově vložil na profil zadavatele - Technická specifikace a ceník dle dodatečné informace č. 1. Zadavatel dále upozorňuje uchazeče, že součástí uchazečovy nabídky musí být nově upravená Technická specifikace dle dodatečné informace č. 1. V případě, že tomu tak nebude, bude nabídka uchazeče vyřazena, uchazeč vyloučen. Lhůta pro podání nabídek stále zůstává stanovena dle zveřejněné výzvy k podání nabídky do **30.5.2019 do 13:00 hod.**

S pozdravem, VOP CZ, s.p.

Dukelská 102
Šenov u Nového Jičína
IČ: 00000493
DIČ: CZ00000493

Ing. Klára Rašková
veřejné zakázky

Příloha č. 1 – Technická specifikace a ceník dle DI č. 1

VOP CZ, s.p.
Dukelská 102, 742 42
Šenov u Nového Jičína

tel.: +420 556 783 111
fax: +420 556 701 734
e-mail: vop@vop.cz
URL: www.vop.cz

IČ: 000 00 493
DIČ: CZ00000493
Zapsán v obchodním rejstříku u KS Ostrava,
oddíl A XIV, vložka 150