

STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘEČERPÁVACÍ STANICE
SO01 – Přečerpávací stanice**D.1.4 Technika prostředí staveb – Zdravotně technické instalace**

parc.č.: 1638/2; k.ú.: Šenov u Nového Jičína

Výpis materiálu

Poř. číslo	Název a charakteristika	Měrná jedn.	Počet	Poznámka
1	Potrubí nerezové bezešvé			+ 5% délky na prořez, délky uvedeny včetně tvarovek
	DN50 (TR Ø57,0 x2,9 mm)	m	13,50	
	DN80 (TR Ø88,9 x3,2 mm)	m	9,00	
2	Příruba plochá přivařovací PN16 - nerez			
	DN50	ks	2	
	DN80	ks	2	
	DN100	ks	2	
3	Redukce k nerezovému potrubí			
	DN100/80	ks	2	
4	Kulový uzávěr - přírubový PN16			
	DN80	ks	2	
5	Elektrický kladkostroj / MWS Motor technics			
	Kladkostroj s pojezdem PROCAT 500 P=1.02 kW (motor) 230V I=4,6 A, nostnost 500kg, 12m ocel.lano Ø4,2m	ks	1	
7	Nerezový profil			
	L 50x50x5	m	2,0	
8	Ocelový profil			
	I 160	m	5,0	
9	<i>Ovládací automatika pro dvě čerpadla, signalizace a snímače hladiny viz. D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika</i>			

Březen 2020