

Váš dopis zn. / ze dne

Číslo jednací

Vyřizuje / e-mail / telefon

OVZ/13/349

Ing. Marcela Ráchelová, verejne.zakazky@vop.cz,
+420 556 783 437

Šenov u Nového Jičína 24. 05. 2013

Dodatečná informace č. 2

Veřejná zakázka: Přístavba školícího centra objektu č. 30

Číslo VZ v evidenci zadavatele: 026/1/2013

V souladu s § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, poskytuje zadavatel níže uvedenou dodatečnou informaci i bez předchozí žádosti k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky.

Bližší specifikace mostového jeřábu:

- Rychlost zdvihu 0,8-5 m/min
- Rychlost pojezdu mostu 5-20 m/min
- Rychlost pojezdu kladkostroje 0-60 m/min
- Charakter provozu: 3 směnný provoz, svařovna a obrobna
- Rádiové dálkové ovládání
- Systém sledování detailního provozního stavu jeřábu
- Motopotenciometr
- zpracování konstrukční výrobní dokumentace včetně konstrukčního a statického výpočtu
- uvedení do provozu a zaškolení obsluhy
- Návod k obsluze MJ a dále RDO
- Revize elektro MJ a dále RDO
- Prohlášení o shodě
- Jeřábová kniha

V souladu s § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, poskytuje zadavatel níže uvedenou dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky. V souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona, je tato dodatečná informace rozesílána všem dodavatelům, kteří k dnešnímu dni požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, a současně bude zveřejněna stejným způsobem, jakým byl poskytnut neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci, tj. na profilu zadavatele na <https://verejnezakazky.vop.cz>.

Dotaz č.1:

V zadávací dokumentaci, článku VI., odstavci šestém, zadavatel stanovuje: "Uchazeč je povinen vyplnit všechny položky, u kterých se vyplnění předpokládá (barevně podbarvené buňky).

Mezi podbarvenými buňkami jsou textové řádky a mezisoučty bez pořadového čísla řádku a bez výměr, kde se vyplnění nepředpokládá.

Dále jsou v rozpočtu řádky, u kterých není patrné, jestli to je položka; tyto řádky mají pořadové číslo řádku a nemají ani výměru, ani vyplněnou mj.

Jedná se o řádky, které mají v rozpočtu tato pořadová čísla řádku: 104, 105, 116 až 119, 130, 131, 142, 468, 470.

Jedná se o položky, u kterých se má vyplnit cena?

Odpověď č.1:

Položka 104 a 105 – nenaceňovat – vztahují se k předchozím položkám 101-103 jedná se o přesnější specifikaci

Položka 116 až 119 – nenaceňovat – vztahují se k následujícím položkám, jedná se o obecný popis ocelové konstrukce

Položka 130 a 131 – nenaceňovat – jedná se o popis vaznic, paždíků a pomocných konstrukcí

Položka 137 – nenaceňovat – jedná se o popis spojovacího materiálu

Položka 142 – nenaceňovat – jedná se o popis a specifikaci jeřábu

Položka 468 – nenaceňovat – vztahuje se k položce 469

Položka 470 – nenaceňovat – vztahuje se k položce 471

S pozdravem

Bc. Petr Janíček
vedoucí oddělení nákupu



VOP CZ, s.p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nového Jičína
DIČ: CZ00000493
IČ: 000 00 493

50