

Váš dopis zn. / ze dne

Číslo jednací

Vyřizuje / e-mail / telefon

041/2/2020

Ing. Marcela Ráchelová, verejne.zakazky@vop.cz,
+420 556 783 437

Šenov u Nového Jičína 3.11.2020

Vysvětlení, doplnění a změna zadávací dokumentace č. 1**Veřejná zakázka:**

VZMR/041/2/2020 Provádění revizí a prohlídek plynových zařízení a plynovodů.

V souladu s Výzvou k podání nabídky a k prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu, poskytuje zadavatel níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz dodavatele:**A) Technické připomínky**

1) Na základě dodaných podkladů (Přílohy č. 1 a 2) nelze zodpovědně a objektivně provést výpočet nabídkové ceny!

- pro stanovení ceny dle Přílohy č. 1, p.č. 7, 9, 11 a 13 je potřeba znát délky, dimenze, provozní tlaky, umístění potrubí a ideálně počet uzávěrů, MaR apod.
- pro stanovení ceny dle Přílohy č. 1, p.č. 1 a 2 je vhodné uvést instalovaný výkon (kotelna II: kategorie je od 500 kW do 3500 kW – což je značný rozdíl v instalovaném zařízení
- doplnit počet regulačních stanic a měřících a regulačních zařízení

Pro stanovení ceny je vhodné doložit alespoň následující podklady:

- schéma rozvodů v areálech v měřítku pro přibližné určení médií, délek, tlaků a umístění plynovodů
- stávající harmonogram minimálně na smluvní období (provozovatel již musí mít vypracován)
- soupis spotřebičů (lze použít Přílohu č. 2)

2) Položky č. 4, 6, 8, 10 a 12 v Příloze č. 1 (která je nedílnou součástí smlouvy) jsou nesprávně nazvány (je myšlena Kontrola zařízení) a nelze je takto vypracovat a dodat a tudíž ani splnit podmínky Příkazní smlouvy a proto ji nelze ani podepsat!

3) Vypracování Harmonogramu revizí do 14 dní od podpisu smlouvy není vzhledem k rozsahu zařízení reálné. Provozovatel harmonogram již musí mít vypracován od předchozího dodavatele. Reálný termín upřesnění harmonogramu před započítáním revizí je alespoň 1 měsíc.

B) Připomínky k Příkazní smlouvě

4) Čl. II, bod 4.b - ad bod A) 3

5) Čl. VI, bod 2 – ad bod A) 2

6) Čl. II, bod 4.k – nelze podpisem smlouvy potvrdit seznámení s uvedenými PN, pokud nejsou veřejně přístupné a nejsou ani součástí zadávací dokumentace

7) Čl. IV, bod 3 – vzhledem k uzavírání smlouvy na období tří let se jeví výpovědní lhůta ze strany Příkazce 1 měsíc jako nepřiměřeně krátká.

8) Vzhledem k uzavírání smlouvy na období tří let je nemožnost vypovězení smlouvy ze strany Příkazníka jako velmi problematická. Bylo by vhodné připustit alespoň nějaké možnosti (např. při změně majitele nebo vedení firmy, zdravotní indispozice apod.).

Odpověď:

- k A) 1)

Vzhledem k tomu, že náš podnik je zaměřen do obranného průmyslu, nebudeme zveřejňovat citlivé informace, které požadoval dodavatel. Právě proto náš podnik organizuje při vyhlášení veřejných zakázek prohlídky místa plnění. Na prohlídce dne 29. 10. 2020 byla možnost požadované údaje si zajistit.

- k A) 2)

V příloze č.1 ke smlouvě S 196/20 – Ceník revizí jsme provedli úpravu názvosloví, viz příloha.

- k A) 3)

Vypracování Harmonogramu revizí do 14 dnů je reálné a trváme na tom.

- k B) 4)

Stejně stanovisko jako u A) 3).

- k B) 6)

Seznámení s PN bude mít vítěz veřejné zakázky při podpisu smlouvy.

- k B) 7)

Jedná se o standardní formulaci v našich smlouvách

- k B) 8)

Jedná se o standardní formulaci v našich smlouvách

Zadavatel se rozhodl změnit zadávací dokumentaci, přílohu č. 1 Smlouvy.

S pozdravem
Ing. Marcela Ráchelová
Veřejné zakázky

Přílohy: Příloha č. 1 ke smlouvě S 196/20 - Ceník revizí