

Váš dopis zn. / ze dne

Číslo jednací

Vyřizuje / e-mail / telefon

041/2/2020

Ing. Marcela Ráchelová, verejne.zakazky@vop.cz,
+420 556 783 437

Šenov u Nového Jičína 10.11.2020

Vysvětlení, doplnění a změna zadávací dokumentace č. 2**Veřejná zakázka:**

VZMR/041/2/2020 Provádění revizí a prohlídek plynových zařízení a plynovodů.

V souladu s Výzvou k podání nabídky a k prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu, poskytuje zadavatel níže uvedené vysvětlení, doplnění a změnu zadávací dokumentace.

Dotaz dodavatele:

Podle jakých předpisů jsou v příloze č. 1 vytvořené položky 1. až 14. ke kterým má uchazeč přiřadit nabídkovou cenu. Hned v bodě č.1. – Kontrola zařízení kotelný II. kategorie, není uvedeno podle jaké normy nebo předpisu, se má tato činnost provádět. Pro kotelný platí ČSN 07 0703, která je dělí podle tepelného výkonu a s tím spojených úkonů, avšak „kontrola kotelný“ je neznámý pojem. Dále je uvedený pojem „průmyslový plynovod“. Dle platné legislativy je průmyslový plynovod, rozvodem plynu vedoucího do kotelný, která vyrábí teplo za účelem jeho prodeje. V případě, že teplo neprodáváte je rozvod plynu vedoucí do kotelný domovním plynovodem, i když se nachází ve výrobním podniku. Podobně je to u ostatních položek zmíněné přílohy. V ČSN 38 6405 je uvedena četnost provozních revizí vyhrazených plynových zařízení jednou za tři roky. V mezidobí revizí mají být každý rok prováděné kontroly. Cena za provozní revizí je jiná, než cena za kontrolu, kterou může být pověřen provádět Váš zaměstnanec, za účelem docílení úspor. Z toho plyne, že bez harmonogramu revizí, který máte mít zpracován podle platné normy nelze určit žádnou nabídkovou cenu.

Odpověď:

Zadávací dokumentace je tvořena v souladu s vyhláškou ČÚBP č. 85/1978 Sb, vyhl. ČBÚP č.91/1993 Sb (uvedeno v Článku I, odstavec 2. Příkazní smlouvy č. S 196/20). Četnost provozních revizí je v normě ČSN 386405, kterou cituje dodavatel.

Pro kotelný platí ČSN 070703. V zadávací dokumentaci máme uvedeny kotelný II. a III. kategorie. Pojem kontrola kotelný jsme upravili na pojem odborná prohlídka v Příloze č. 1 ke smlouvě S 196/20.

-v řádku 6. – 9. v Příloze č. 1 ke smlouvě S 196/20 jsme upravili pojem průmyslový plynovod na plynovod.

-nynější harmonogram revizí dáváme pro informaci. Dle Článku II, odstavec 4. b) Příkazní smlouvy č. S 196/20 tento bude sloužit vybrané firmě v této veřejné zakázce k vypracování nového harmonogramu ve lhůtě do dvou týdnů.

Přílohy:

příloha č. 2 výzvy - příkazní smlouva
přílohu č.1 smlouvy – nabídková cena
pro info harmonogram revizí VOP 2020.

S pozdravem

Ing. Marcela Ráchelová
Veřejné zakázky