

Tabulka bublin		
OZNAČENÍ	POPIS	POZNÁMKA
01	LITINOVÝ STACIONÁRNÍ PLYNOVÝ KOTEL VIADRUS G90 8Él. VÝKON 64kW, PŘÍKON 71kW	–
02	NEREZOVÝ TŘÍVRSTVÝ KOMÍN SCHIEDEL ICS50 D350	–
03	KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ SBĚRAČ ETL BRNO MODUL 100 DLE SCHÉMA, 2x NÁSTĚNNÁ KONZOLE NK 80/150	–
04	HVDT TYP II max 8m3/h ETL BRNO VČ. IZOLACE	–
05	EXPANSNÍ NÁDOBA REFLEX NG 50/6 PŘÍPOJOVACÍ ARMATURA MK 3/4	–
06	OBĚHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS UPS 32–60 230V, 50Hz, Q=3,5 m3/h, H=4m, P1=125W	–
07	OBĚHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS UPS 32–60F 230V, 50Hz, Q=1.5 m3/h, H=4.8m, P1=100W	–
08	OBĚHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS UPS 32–60F 230V, 50Hz, Q=2 m3/h, H=4.5m, P1=100W	–
09	OBĚHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS UPS 32–60F 230V, 50Hz, Q=1,3 m3/h, H=3,3m, P1=100W	–
10	3–CESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL IVAR.MIX3 DN 25, Kv=8m3/h SERVOPOHON 15Nm	–

POZNÁMKA:
JEDNÁ SE O PLYNOVOU KOTELNU III. KATEGORIE S OBČASNOU OBSLUHOU DLE ČSN 070703 A NÍZKOTLAKÝ PRŮMYSLOVÝ PLYNOVOD DLE ČSN EN 1775 S PŘETLAKEM DO 5kPa.

KOTELNA BUDE VYBAVENA DLE ČSN 070703 A VYHL. Č.91/1993 Sb.

V OCHRANNÉ SKŘÍNI NA OBVODOVÉ ZDI BUDE OSAZEN HLAVNÍ UZÁVĚR KOTELNY – ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL EVH NAPOJENÝ NA DETEKTOR. KOTELNA BUDE VYBAVENA ČIDLEM A JIŠTĚNÍM PŘI POKLESU TLAKU V OTOPNÉ SOUSTAVĚ.

OPTICKÁ A ZVUKOVÁ SIGNALIZACE BUDE SPUŠTĚNA PŘI DOSAŽENÍ 10% DOLNÍ MEZE VÝBUŠNOSTI.

PŘÍPAD Z POJISTNÝCH VENTILŮ SVEDEN NA PODLAHU, KTERÁ BUDE SPÁDOVÁNA DO PODLAHOVÉ VPUSTI.

PŘED PROVÁDĚNÍM VNITŘNÍCH INSTALACI NUTNO NA STAVBĚ PROVÉST VZÁJEMNOU KOORDINACI VŠECH PROFESÍ, ZNAČKY VE VÝKRESECH JSOU POUZE SCHEMATICKÉ.

OBJEKT 15

Vypracoval: Ing. Dušan Hynčica	Zodp. projektant: Ing. Dušan Hynčica	Tech. kontrola:
Kreslil: Ing. Dušan Hynčica		
Investor: VOP CZ, s.p., Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína		
Akce: VOP CZ, s.p., areál Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína ZMĚNA VYTÁPĚNÍ OBJ. Č. 15 F.1.4.A ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ		
Obsah výkresu: PŮDORYS 1.NP		

ING. DUŠAN HYNČICA
Kunín 280, 742 53 Kunín
tel.:603 816 899
IČO: 731 25 393

formát	10x A4
datum	3/2013
účel	DSP
č. zakázky	14/506/2013
č. kopie	
archivní č.	14/506/2013
Měřítko	1:50
č. výkresu	2