

Dle rozdělovníku

Váš dopis zn. / ze dne

Číslo jednací

Vyřizuje / e-mail / telefon

OVZ/13/382

Bc. Jana Gablerová, verejne.zakazky@vop.cz, +420 556 783 226

Šenov u Nového Jičína, 5. června 2013

Dodatečná informace č. 1

Veřejná zakázka: Změna vytápění objektu č. 15

Číslo VZ v evidenci zadavatele: 043/1/2013

V souladu s § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, poskytuje zadavatel níže uvedenou dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky. V souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona, je tato dodatečná informace rozesílána všem dodavatelům, kteří k dnešnímu dni požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, a současně bude zveřejněna stejným způsobem, jakým byl poskytnut neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci, tj. na profilu zadavatele na <https://verejnezakazky.vop.cz>.

Dotaz č. 1

V PD a ve výkazu výměr jsou uvedeny čerpadla UPS s pevnými otáčkami. Tyto čerpadla neodpovídají nařízení 641/2009 pro bezucpávková čerpadla. Jaké čerpadla se tedy mají ocenit?

Odpověď na dotaz č. 1

Uchazeči mají ocenit elektronicky řízené MAGNA 32-60 230V.

Dotaz č. 2


Dále se chci zeptat, jak se má oceňovat elektroinstalace.



Odpověď na dotaz č. 2:

Elektroinstalace se neoceňuje, je součástí jiného projektu.

S pozdravem


Bc. Petr Janíček
vedoucí odboru nákupu



VOP CZ, s.p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nového Jičína
DIČ: CZ00000493
IČ: 000 00 493

50