

Dle rozdělovníku

Váš dopis zn. / ze dne

Číslo jednací

Vyřizuje / e-mail / telefon

OVZ/13/506

Mgr. Bronislav Bartoň, verejne.zakazky@vop.cz,
+420 556 783 224, +420 603 513 569

Šenov u Nového Jičína, 17. července 2013

Dodatečná informace č. 4

Veřejná zakázka: **MOSTOVÉ JEŘÁBY**

Číslo VZ v evidenci zadavatele: 031/3/2013

V souladu s § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, poskytuje zadavatel níže uvedenou dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky. V souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona, je tato dodatečná informace rozesílána všem dodavatelům, kteří k dnešnímu dni požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, a současně bude zveřejněna stejným způsobem, jakým byl poskytnut neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci, tj. na profilu zadavatele na <https://verejnezakazky.vop.cz>.

Žádost o dodatečné informace


Dotaz č. 1

Objekt č. 4 – severná loď :akú má stávajúca hlavná trolej prúdovú zaťažiteľnosť. Je to doležite pre pripojenie ďalších dvoch žeriavov.

Odpověď na dotaz č. 1

Stávající prodouvá zatížitelnost je okolo 40A. Maximální zatížení troleje od výrobce trolejí definována na 60A.

S pozdravem


Bc. Petr Janíček
vedoucí odboru nákupu



VOP CZ, s.p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nového Jičína
DIČ: CZ00000493
IČ: 000 00 493

76