

Šenov u Nového Jičína, 02.08.2023

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka: **VZMR/023/3/2023 Dodávky filtrů a filtračních tkanin**

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zadavatel poskytuje Vysvětlení zadávací dokumentace, které bude zveřejněno stejným způsobem, jakým byl poskytnut neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci, tj. na profilu zadavatele na URL: <https://verejnezakazky.vop.cz>

Účastník požádal zadavatele o Vysvětlení zadávací dokumentace prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, přičemž obsah žádosti je uveden níže.

Dotaz č. 1

Dobrý den, rád bych požádal o prodloužení lhůty pro podání nabídky a zaslání doplňujících informací k položkám uvedeným níže. Podle Vámi uveřejněného popisu neumíme určit o jaký výrobek se má přesně jednat. Seznam položek k vyjasnění je v příloze:

860100044500 - VLOZKA FILTRACNI
860100039600 - FILTR VNITRNI CAST FINE
654000013900 - FILTR VILEDON COOLTEXX *
654000013300 - FILTR VNEJSI CAST
860100013000 - FILTR -PFC-COARSE-60
860100010700 - FITRAČNÍ ROHOŽ 1000 x 10000 mm
654000013600 - FILTR EDRIZZI 300

Dotaz č. 2

Dobrý den, rádi bychom vás požádali o bližší specifikaci nejasných položek v zadávací dokumentaci. Ve sloupci G jsme uvedli požadované doplňující informace.

654000013300 - FILTR VNEJSI ČÁST – prosíme o doplnění: typu filtru, třída filtrace?
654000013900 - FILTR VILEDON COOLTEXX * - prosíme o doplnění: třída filtrace?
675000015500 - ROHOZ FILTRACNI P300 - prosíme o doplnění: rozměr?
860100039600 - FILTR VNITRNI CAST FINE - prosíme o doplnění: třída filtrace, typ filtru?
860100044500 - VLOZKA FILTRACNI - prosíme o doplnění: rozměry, třída filtrace, typ filtru?

Odpověď č. 1 na dotazy č. 1, 2

Zadavatel poskytuje doplnění u níže uvedených položek:

654000013600 - kompletní FILTR EDRIZZI 300 (TL v příloze);

860100010700 - účinnost dle ISO 16890 ISO Coarse 50 %, třída filtrace dle EN 779:2012 - G3, jmenovitý průtok vzduchu 2900m³/h/m², počáteční tlaková ztráta při jmenovitém zatížení 12 Pa, max. teplotní odolnost 200°C, hromaditelnost aerosolů 3500g/2m;

860100013000 - Účinnost dle ISO 16890, ISO COARSE 60%, Třída filtrace dle EN 779:2012 - G4, Počáteční tlaková ztráta při jmenovitém zatížení 35 Pa, doporučená koncová tlaková ztráta dle ISO 16890, 200 PA, maximální teplotní odolnost - kovový rám (plastový rám) 80°C;

654000013300 - vnější rám filtru EDRIZZI 300 art. 654000013600;

654000013900 - textilie je určena do filtrační nádrže chladících kapalin pro CNC stroje. Typ Cooltexx 6430, gramáž 30g/m³, propustnost vzduchu při 100 Pa - 3300 l/m²s, výrobce Viledon;

675000015500 - šířka 1300 x výška 800;

860100039600 - vnitřní část filtrační jednotky Edrizzi 300 art. 654000013600 (technický list Edrizzi je uveden příloze tohoto Vysvětlení č. 1);

860100044500 - filtrační vložka pro stroj WHQ 13 CNC.

Jak zadavatel uvedl ve Výzvě k podání nabídek, nabídky budou dle ekonomické výhodnosti – tj. dle **nejnižší nabídkové ceny položky** uvedené v Ceníku v Kč bez DPH včetně dopravy. Vzhledem k tomu, že se jedná o položkové hodnocení, **nemusí dodavatelé nacenit všechny položky uvedené v Ceníku.**

Na základě výše uvedeného zadavatel rozhodl zanechat původní lhůtu pro podání nabídek, která je ve Výzvě k podání nabídek stanovena **do 04.08.2023, 13:00 hod.**

Příloha č. 1 – Technický list Edrizzi 300

Ing. Klára Rašková
Vedoucí oddělení veřejných zakázek