KOBKA č.4 – VÝVOD R1





ROZVODNA 22 kV V OBJEKTU 6 VOP ŠENOV
REKONSTRUKCE ROZVODNY 22 kV
KOBKA č.4 – OBVODOVÉ SCHÉMA



7R22 – OBVODOVÉ SCHÉMA A VNĚJŠÍ SPOJE
TITULNÍ LIST,
POHLED NA OVLÁDACÍ SKŘÍŇ

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3~50Hz 22 000V / IT
: 3 PEN ~50Hz 400V /TN–C
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ : 2 – 60V / IT
POMOCNÉ NAPĚTÍ : 1 NPE ~50Hz 230V /TN–S

ZÁKLADNÍ:
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 3201: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE – ZEMNĚNÍM (SÍŤ 22kV)

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000–4–41ed.2: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE – V SÍTI TN–C/S
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
PŘI DRUHÉ PORUŠE (60 V DC)
ZVÝŠENÁ: DOPLŇUJÍM POSPOJOVÁNÍM

Projektant:	Kreslil:		
Ing. Jindřich MAREK	Ing. Josef HUBÁČEK		
Objednatel: VOP 025 Nový Jičín, s.p. –			
Stupeň PD: OPM– Dokumentace pro výběr zhotovitele			
Katast. území: Šenov u Nového Jičína	Parcela č.:	Formát:	8x A4
Název akce: VOP Šenov		Datum:	09/2022
Objekt: Rekonstrukce rozvodny 22 kV v objektu 6 VOP Šenov.		Čís.zak.:	
Název výkresu: OBVODOVÉ SCHÉMA, KOBKA 4		Měřítko: –	Čís.výkr.: _0/14