

Šenov u Nového Jičína, 29.01.2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Veřejná zakázka: OVZ/029/3/2023 Projekt FVE 970,685 kWp ve VOP CZ s.p.

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zadavatel poskytuje Vysvětlení zadávací dokumentace, které bude zveřejněno stejným způsobem, jakým byl poskytnut neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci, tj. na profilu zadavatele na URL: <https://verejnezakazky.vop.cz>. Účastník požádal zadavatele o Vysvětlení zadávací dokumentace prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, přičemž obsah žádosti je uveden níže.

Dotaz č. 1:

Ve výkrese D.2.3.4 jsou pojistky od stringů a přepěťové ochrany umístěny v rozvaděči RDC1. V ostatních výkresech (D.2.3.1, D.2.3.2, D.2.3.3, D.2.3.5) rozvaděče RDC1 nejsou. Kde budou tyto pojistky umístěny? Tyto položky nejsou rovněž zahrnuty ve výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 1:

Ve výkrese D.2.3.4 jde o RDC box, který slouží ke sloučení stringů a změně průřezu vodičů. V případě ostatních střech jde jen o ochrany umístěné v boxu. V rozpočtu uvedeno samostatně na DC straně.

Dotaz č. 2:

K příloze D .2.5. jsou MTP dvoujádrové ? A je dokumentace schválená dle podmínek připojení ČEZ Distribuce.“

Odpověď na dotaz č. 2:

Dokumentaci DSP neschvaluje ČEZ Distribuce, distributor schvaluje dokumentaci skutečného provedení.

Vzhledem k výše uvedenému zadavatele nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek tak zůstává beze změny do **12.02.2024 do 13:00 hod.**

Ing. Klára Rašková
oddělení veřejných zakázek