

Šenov u Nového Jičína, 25. 02. 2026

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1**Název veřejné zakázky:****VZMR/004/3/2026 Odsávání výfukových plynů**

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zadavatel poskytuje Vysvětlení zadávací dokumentace, které bude zveřejněno stejným způsobem jako zadávací dokumentace, tj. na profilu zadavatele na URL: <https://verejnezakazky.vop.cz/vz00002831>. Účastník požádal zadavatele o zpřesnění zadávací dokumentace prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Dotaz č. 1:

Abychom mohli ověřit množství odsávaného vzduchu a vypočítat požadovaný průtok, potřebujeme vědět pro jaký motor / motory je určen systém odsávání výfukových plynů?

Odpověď č. 1:

Jedná se o motor o výkonu 750Kw.

Dotaz č. 2:

Upřesněte technickou specifikaci nejvýkonnějšího spalovacího motoru (obsah, otáčky, palivo).

Odpověď č. 2:

Zadavatel se tímto odkazuje na svou předchozí odpověď č. 1.

Dotaz č. 3:

Jestliže vyžadujete teplotní odolnost 1000 °C pro odsávací hadice, s jakou skutečnou teplotou výfukových zplodin máme počítat pro návrh a dimenzování odtahového ventilátoru?

Odpověď č. 3:

Teplota výfukových zplodin by neměla překročit 850°C.

Dotaz č. 4:

Pro navrhovaná umístění ventilátoru potřebujeme stanovit požadovanou hlučnost v případě, že pozice ventilátoru je neměnná.

Odpověď č. 4:

V technické specifikaci je uvedeno, že ventilátor bude umístěn vně výrobní haly a tudíž zde není omezení z hlediska hlučnosti.

Dotaz č. 5:

Jak často bude prováděn odtah výfukových zplodin, po jakou dobu?

Odpověď č. 5:

Odtah výfukových zplodin bude provozován cca 1 hodinu 2x týdně.

Dotaz č. 6:

Systém odsávání výfukových zplodin má zajišťovat účinný odtah při konstantních / neměnných otáčkách motoru nebo v průběhu odsávání budou otáčky kolísavé? V případě, že se otáčky budou zvyšovat, definujte nejvýše možné otáčky motoru pro dimenzování výkonu odsávání.

Odpověď č. 6:

Odtah výfukových zplodin bude provozován při neměnných otáčkách motoru.

Vzhledem k tomu, že toto vysvětlení zadávací dokumentace neobsahuje změnu zadávacích podmínek, zadavatel informuje účastníky, že lhůta pro podání nabídek zůstává nezměněna a končí dne **27. 02. 2026 ve 13:00 hod.**

Ing. Klára Rašková
vedoucí oddělení veřejných zakázek