

ZAČLENĚNÍ PROVOZOVANÝCH ČINNOSTÍ DO KATEGORIÍ

PODLE POŽÁRNÍHO NEBEZPEČÍ VE VOP CZ, s.p.

Seznam pracovišť se zvýšeným požárním nebezpečím

Ve smyslu zákona o PO číslo 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky MV číslo 246 / 2001 Sb., jsou ve VOP CZ, s.p. provozovány tyto činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím:

Lokalita Šenov u Nového Jičína 2012

Poř.č.	Název a umístění	Popis činnosti	Kategorie	Počet zaměstnanců ve směně
1	Lakovna Galatek 1 Objekt č. 4	Povrchová úprava kovových výrobků, hořlavé kapaliny I a II. třídy, nebezpečí vzniku výbušných par.	§ 4 odst.2/a,	3
2	Brzdovna motorů Objekt č. 6	Zkoušení motorů na brzdě, výdej PHM do vozidel. V nádržích uloženo více jak 250 litrů hořlavé kapaliny.	§ 4 odst.2/a,d,	6
3	Stolárna Objekt č. 11	Zpracování dřeva a stolařská výroba. Hořlavý materiál v množství převyšujícím 1000 kg a nebezpečí usazování hořlavého prachu ve vrstvě nejméně 1mm.	§ 4 odst.2/a,c	1
4	Lakovna reparse Objekt č. 13	Nanášení hořlavých nátěrových hmot. Nebezpečí vzniku výbušných par a usazování hořlavého prachu ve vrstvě nejméně 1 mm. Skladování více jak 250 litrů hořlavých kapalin v příruč. skladu.	§ 4, odst.2/a,c	2
5	Odpařovací stanice kyslíku Objekt č. 63	Skladování více jak 100 litrů hoření podporujících plynů	§ 4 odst.2/b	bez trvalé obsluhy

6	Sklad hořlavých kapalin Objekt č. 23	Skladování hořlavých kapalin I. – IV. třídy nebezpečnosti v množství větším jak 250 litrů.	§ 4 odst.2/a,e	Bez trvalé obsluhy
7	Sklad nátěrových hmot. Objekt č. 33	Skladování barev a ředidel v originálních obalech v množství větším jak 250 litrů.	§ 4 odst. 2/a,e	Bez trvalé obsluhy
8	Sklad tlakových láhví Objekt č. 34	Skladování více jak 100 litrů hořlavých plynů v jednom prostoru.	§ 4 odst. 2/b,e	Bez trvalé obsluhy
9	Sklad ropných odpadů Objekt č. 54	Shromažďování odpadních ropných kapalných produktů převyšujících 250 litrů.	§ 4 odst. 2/a,e	Bez trvalé obsluhy
10	Tlaková stanice acetylenu Objekt č. 62	Skladování více jak 60 kg uhlovodíkových plynů v jednom prostoru.	§ 4 odst. 2/b,e	Bez trvalé obsluhy
11	Lakovna Galatek 2 Objekt č. 36	Stříkací kabiny pro povrchovou úpravu výrobků. Nebezpečí vzniku výbušné koncentrace par nátěrových hmot. Skladování více než 250 litrů HK.	§ 4 odst.2/a,c	4
12	Výrobní a demontážní hala Celý objekt č. 79 (mimo lakovnu Kovofiniš)	Svařování plamenem. Na pracovišti se vyskytuje více než 100 litrů hořlavého plynu v tlakových láhvích. Skladování více jak 60 kg uhlovodíkových plynů v jednom prostoru.	§ 4 odst.2/b,d,e	58

13	Lakovna Kovofiniš Objekt č. 79	Stříkáč kabina pro povrchovou úpravu výrobků. Nebezpečí vzniku výbušné koncentrace par hořlavých kapalin. Skladování více jak 250 litrů HK v příručním skladu.	§ 4 odst.2/a,c	3
14	Místnost pro uložení dokumentace fin. úseku Objekt č. 24, místnost č. 241	Skladování dokumentace. Výskyt pevné hořlavé látky převyšující 1000 kg.	§ 4 odst.2/a,e	Bez trvalé obsluhy
15	Benzínová myčka. Objekt č. 15. Místnost č. 173	Skladování hořlavých kapalin I. – IV. třídy nebezpečnosti v množství větším než 250 litrů.	§ 4 odst.2/a,e	Bez trvalé obsluhy
16	Výrobní hala. Objekt č. 15. Montážní dílna KOT	Skladování hořlavých kapalin I. – IV. třídy nebezpečnosti v množství větším než 250 litrů.	§ 4 odst.2/a,	5
17	Čerpací stanice PHM (nafta). Objekt č. 56.	Skladování hořlavých kapalin I. – IV. třídy nebezpečnosti v množství větším než 250 litrů.	§ 4 odst.2/a,e	Bez trvalé obsluhy

Začlenění do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím pro VOP CZ, s.p. bylo provedeno na základě vyhodnocení skutečného stavu činností, které podnik v současné době provozuje.

Začlenění provedl technik požární ochrany, v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 zákona o PO číslo 67/2001 Sb. a vyhlášky MV číslo 246/2001 Sb. ke dni 2. 1. 2012.

Prohlášení statutárního zástupce VOP CZ, s. p.:

VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína ke dni 2. 1. 2012 provozuje výše uvedené provozy se zvýšeným požárním nebezpečím.



VOP CZ, s. p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nového Jičína
DIČ: CZ00000493
IČ: 000 00 493

21

Ing. Adolf Věrnířovský

Ředitel podniku

Zpracoval:

Ing. Jaromír Výtisk

Technik PO (č.kat.: Z-TPO-70/2009)

