

Dle rozdělovníku

Váš dopis zn. / ze dne

Číslo jednací

Vyřizuje / e-mail / telefon

OVZ/14/165

Mgr. Bronislav Bartoň, [barton.b@vop.cz](mailto:barton.b@vop.cz)

+420 556 783 224. +420 603 513 569

Šenov u Nového Jičína 7.3.2014

## **Dodatečná informace č. 2**

Veřejná zakázka: „**Přístavba haly k objektu č. 36**“

Číslo VZ v evidenci zadavatele: 017/1/2014

V souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, poskytuje zadavatel níže uvedenou dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky. V souladu s ustanovením § 49 odst. 4 zákona, je tato dodatečná informace rozesílána všem dodavatelům, kteří k dnešnímu dni požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, a současně bude zveřejněna stejným způsobem, jakým byl poskytnut neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci, tj. na profilu zadavatele na URL: <https://verejnezakazky.vop.cz>.

### **Otázka č. 1 :**

Ve výkazu výměru se dle našeho názoru opakují položky, a to v oddílu ocelové konstrukce jsou duplicitní položky z oddílu truhlářské a zámečnické konstrukce – např. plastová okna, vrata, kovové dveře, markýzy, světlíky apod. Žádáme o případnou revizi výkazu výměr.

### **Odpověď č. 1 :**

**Přílohou této dodatečné informace je soubor položek, které v oddílu stavební a architektonické řešení nebude dodavatel oceňovat z důvodu, že jsou obsaženy v jiné části výkazu a výměru. Soubor má název – neoceňované položky.**

### **Otázka č. 2 :**

Žádáme o zaslání výkazu ocelových konstrukcí se specifikací profilů z důvodů ocenění materiálů a protipožárních nátěrů. Dále žádáme případnou revizi výměry protipožárních nátěrů – celková nátěrová plocha činí 6 682m<sup>2</sup>, což se nám zdá mnoho k celkovému množství OK.

**Odpověď č. 2 :**

**Profily oc. kce jsou specifikovány v PD. Nátěr je vykázán na základě výpočtu a je v něm zakalkulována poměrná část ocelových konstrukcí. Tuto položku ocenit dle uvedené výměry.**

**Otázka č. 3 :**

Ve statickém výpočtu uvažuje statik se zatížením od střešních panelů typ RW 160 (tl. 160mm, výplň PUR, váha panelu je 14,74 kg/m<sup>2</sup>), v technické zprávě a v položkovém rozpočtu je uveden panel FF 200, což je minerál a ten váží 35,79 kg/m<sup>2</sup>, což je o 21 kg/m<sup>2</sup> více). S kterou variantou máme počítat v nabídce.

**Odpověď č. 3 :**

**Projekt vč. statického návrhu počítá s panelem FF 200mm (s minerální výplní). Pokud je někde chybně panel označen, jedná se o chybu způsobenou změnou panelu v průběhu vzniku projektu. V každém případě je nutno dodržet panely s minerální výplní – tak jak je vykázáno.**

**Otázka č. 4 :**

Slepý výkaz výměr je zamčený a není možné do něho doplňovat ceny. Žádáme o úpravu tohoto dokumentu.

**Odpověď č. 4 :**

**Přílohou této dodatečné informace je opravený rozpočet – slepý výkaz výměr a zároveň je vyměněn i na hlavní stránce profilu zadavatele. Zadavatel se omlouvá za chybu, v současnosti jsou uzamknuty pouze položky, kterých se to týká.**

S pozdravem

**Mgr. Bronislav Bartoň**  
**Oddělení veřejných zakázek**



VOP CZ, s.p.  
Dukelská 102  
742 42 Šenov u Nového Jičína  
DIČ: CZ00000493  
IČ: 000 00 493

76