

Dle rozdělovníku

Váš dopis zn. / ze dne

Číslo jednací

Vyřizuje / e-mail / telefon

OVZ/14/338

Mgr. Bronislav Bartoň, barton.b@vop.cz

+420 556 783 224. +420 603 513 569

Šenov u Nového Jičína 11.4.2014

Dodatečná informace č. 7

Veřejná zakázka: „**Přístavba haly k objektu č. 36**“

Číslo VZ v evidenci zadavatele: 017/1/2014

V souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, poskytuje zadavatel níže uvedenou dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky. V souladu s ustanovením § 49 odst. 4 zákona, je tato dodatečná informace rozesílána všem dodavatelům, kteří k dnešnímu dni požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, a současně bude zveřejněna stejným způsobem, jakým byl poskytnut neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci, tj. na profilu zadavatele na URL: <https://verejnezakazky.vop.cz>.

Otázka č. 1 :

Žádáme o zaslání opraveného nebo odemčeného výkazu výměr. V dodatečných informacích č.5 došlo k požadavku na změnu výměry pol. č. 141.

Odpověď č. 1 :

Přílohou č. 1 této dodatečné informace je opravený výkaz výměr.

Otázka č. 2 :

V Technické zprávě pro SO 02.5, SO 02.7, SO 02.9 je v kapitole TLAKOVÝ VZDUCH stanoveno pro rozvod tlakového vzduchu potrubí z ocelových trubek bezešvých. Je možné použít jiný vhodnější materiál?

Odpověď č. 2 :

Ano záměna trubního materiálu pro tlakový vzduch je možná za dodržení kapacit a tlakových ztrát odpovídajícím navrženému rozvodu.

Otázka č. 3 :

Vzhledem k tomu, že dotaz č.9 a odpověď na dotaz č.9 z Dodatečných informací č.5 nám není jasná, prosím o jednoznačné sdělení technických dat střešního a obvodového pláště (tepelně-technické vlastnosti, požární odolnost, odstín, ...).

Odpověď č. 3 :

Požární odolnost je uvedena v požárně bezpečnostním řešení. Tato musí být dodržena. Tepelně technické vlastnosti uvedené v PD odpovídají IPN výplni. Pokud ovšem uchazeč při použití IPN panelů nebude moci garantovat a doložit splnění požadavků PBR, lze použít panely s výplní z minerální vlny. V tomto případě bude požadavek na součinitel prostupu tepla následující:

Střecha: $< 0,22 \text{ (W/m}^2\text{.K)}$

Stěny: $< 0,22 \text{ (W/m}^2\text{.K)}$

Otázka č. 4 :

Ve výkazu výměr SO 02.1 jsou u procentního přesunu hmot uzamčeny buňky na stanovení množství i pro celkovou cenu. Není možno tam vepsat výslednou cenu pro přesun hmot za položku. Je možné odevzdat nabídku, ve které u přesunu hmot bude výsledná cena nulová?

V případě že toto možné není, žádáme o odemčení výkazu.

Při vepsání hodnot jednotkových cen do výkazu výměr se (v listu položkový rozpočet) provede výpočet celkové ceny a součet v oddílech v listu rozpočet. Tento součet se již nepřevede do rekapitulace oddílů, do krycích listů a do celkové rekapitulace.

Žádáme o poskytnutí výkazu výměr, ve kterém se provádějí automatické součty.

Odpověď č. 4 :

Byla opravena chyba se zamčením buněk pro přesun hmot (tyto buňky byly odemčeny). Přesun hmot bude každý účastník oceňovat podle svých zvyklostí.

Automatické součty nejsou obsaženy z důvodu absence této vlastnosti v rozpočtářském SW RTS. Neexistuje závazný regulaiv, který by předepisoval nutnost mít rozpočet provzorcovaný. Eliminuje se tak možnost chyb ve vzorcích.

Rozpočet prosím vyplňte tak, aby byly všechny kolonky cen vyplněny – jak v rozpočtu, tak v krycím listu a souhrnné tabulce.

S pozdravem

Mgr. Bronislav Bartoň
Oddělení veřejných zakázek



VOP CZ, s.p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nového Jičína
DIČ: CZ00000493
IČ: 000 00 493

76

Příloha č. 1 – Opravený výkaz výměr