

Váš dopis zn. / ze dne

Číslo jednací
OVZ/12/784

Vyřizuje / e-mail / telefon

Ing. Marcela Ráchelová, verejne.zakazky@vop.cz,
+420 556 783 437

Šenov u Nového Jičína, 27. 11. 2012

Dodatečná informace č. 6

Veřejná zakázka: **Přístavba haly k objektu č. 79 a č. 67**

Číslo VZ v evidenci zadavatele: 025/1/2012

V souladu s § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, poskytuje zadavatel níže uvedenou dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky. V souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona, je tato dodatečná informace rozesílána všem dodavatelům, kteří k dnešnímu dni požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, a současně bude zveřejněna stejným způsobem, jakým byl poskytnut neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci, tj. na profilu zadavatele na <https://verejnezakazky.vop.cz>.

Žádost o dodatečné informace č. 1

Dotaz č. 1

V rozpočtu SO 67-003 (hala 67) je uvedena položka 224 s názvem Elektroinstalace dle D.R. – zahrnuto do SO 67-002 kmpl 1.

Pro zabránění duplicity této položky požadujeme po zadavateli vyjádření, že v položce č. 224 uvedou uchazeči nulovou hodnotu, jelikož tyto náklady mají být v textu a jsou již i fakticky součástí jiných položek v rozpočtu SO 67-002.

Odpověď na dotaz č. 1

Položka 224 je uvedena pro orientaci specifikace části elektro. Elektroinstalace objektu 67_002 a 67_003 je zahrnuta v rozpočtu SO 67_002-kmpl. V položce 224 uveďte nulovou hodnotu.

Žádost o dodatečné informace č. 2

Dotaz č. 1

V dodatečné informaci č. 2 je povoleno použití jiného systému OK, citace: „Konstrukční systém haly VEDE není podmínkou, lze navrhnout jiný systém, při nedodržení technických vlastností a parametrů statické únosnosti a požární bezpečnosti viz.výchozí dokumenty“.

Platí tato možnost i na součásti ocelové konstrukce, tj. např. opláštění a vratové systémy?

Odpověď na dotaz č. 1

Ano platí, při dodržení technických vlastností a parametrů viz výchozí dokumenty.

Technické údaje:

Na ocelovou konstrukci haly 67 a 79 z hlediska požární bezpečnosti:

nosná konstrukce OK:R15,

obvodový plášť AI 15 DP1,

střešní plášť R15

nosná konstrukce OK v ose 12 mezi objekty 67 a 37:R30

požární stěna mezi objekty 67 a 37 EI 30 DP1

Konstrukční systém ocelové konstrukce hal 67 a 79 musí splňovat výše uvedené parametry požární odolnosti. V případě použití jiného konstrukčního systému bude ocelová konstrukce chráněna jinými prostředky, tak aby vyhovovala těmto parametrům, jiným způsobem řešení ochrany OK bude doložen statickým výpočtem dle Eurokódů.

Dotaz č. 2

Jakým způsobem je možné uvést do nabídky použití jiného systému? Při vyplnění výkazu výměr, kde bude zohledněna cena jiného systému, bude pravděpodobně jiná tonáž a jiná jednotková cena. Je možné doložit k výkazu výměr nebo do jiné části nabídky skutečnost tonáže a ceny například formou tabulky, případně popis systému? Nebo lze toto doplnění uvést jako samostatnou přílohu?

Odpověď na dotaz č. 2

V případě použití jiného systému ocelové konstrukce hal 67 a 79, který vyžaduje doplnění dalších položek, bude ve výkazu výměr vyplněna jednotková cena, která odpovídá

vašemu navrhovanému systému a tento výkaz výměr doplněn o samostatnou přílohu formou tabulky (formát .xls) .

Žádost o dodatečné informace č. 3

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr SO 79-001 příprava území, bourací práce objektu 13, olej hosp. 79, u položek č. 37, 38 Vás žádáme o prověření správnosti výměr.

Odpověď na dotaz č. 1

Ve výkazu výměr 79_001 v položce 37 je uvedený špatný údaj - 30,234, platný údaj je 3ks.

Jelikož je buňka uzamknutá, navrhujeme do volné výpočtové buňky vložit údaj, který by odpovídal demolici 3ks nádrží.

Dotaz č. 2

V souhrnné technické zprávě přístavby haly 67, oddíl 1C se uvádí: „NAVRHOVANÁ HALA 67 NEBUDE MÍT INSTALOVÁNO ŽÁDNÉ ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ. Ocelová konstrukce bude navržena na případnou budoucí montáž mostového jednonosíkového jeřábu o nosnosti 8 t na rozpětí 34 500mm“; výkaz výměr SO 67-002 objekt přístavby haly 67 však obsahuje položky č. 114,115, kde jsou uvedeny 2kpl jeřábů. Žádáme o vyjasnění tohoto rozporu.

Odpověď na dotaz č. 2

Hala 67 bude v budoucnu osazena zdvihačím zařízením, ocelová konstrukce bude tomuto požadavku uzpůsobená. Uvažuje se, že v první etapě nebude zdvihačící zařízení namontováno. Součástí nabídkového rozpočtu je nutné údaj v položkách 114 a 115 vyplnit.

Žádost o dodatečné informace č. 4

Dotaz č. 1

Přemostění technických plynů – SO 79-007. Výkaz výměr neodpovídá projektové dokumentaci. U objektu SO 79 neodpovídá označení přemostění V1 v situaci s

označením V1 v technickém popisu. Totéž platí i u přemostění V2. Z toho plynou i nesrovnalosti v tonáži ocelové konstrukce ve VV. Žádáme o zaslání upřesněné projektové dokumentace a nového VV a o prodloužení lhůty pro podání nabídek v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

Odpověď na dotaz č. 1

objekt SO 79_007- ve výkresové části je přehozeno označení přemostění v situaci a v jednotlivých výkresech V1 a V2.

Skutečný stav :

sloup S1 celkem 6ks, délka 6 000mm jednoho ks, celkem 6 ks, celková tonáž 5 760 kg
přemostění V1, délka 8 450mm jednoho ks, celkem 4ks, celková tonáž : 1 187,6 kg
přemostění V2, délka 12 250mm jednoho ks, celkem 1 ks, celková tonáž : 408,6 kg
Ve výkazu výměr - položka 22+23 pak má být celková tonáž 7 357 kg (ve VV je uvedena tonáž 7 691kg)

Jelikož se v uzamknuté buňce nedá změnit tonáž, účastníci řízení upraví cenu tak aby odpovídala skutečné tonáži 7357 kg.

Žádost o dodatečné informace č. 5

Dotaz č. 1

Dotaz k opláštění hal 67 a 79

Ve výkazu výměr je uvedena tloušťka stěnových panelů 100 mm (EI15 DP1). Výkresová dokumentace uvádí pouze tloušťku 80 mm a splnění EI 15 DP1. Projektová dokumentace včetně PBŘS uvádí stěnové panely Kingspan AWP s odolností DP1, které již od 08/2012 DP1 nesplňují (v tuto chvíli není platný certifikát). Jediné stěnové panely s PUR (PIR) pěnou, které splňují DP1 jsou panely Kingspan typ TL tl. 100 a tl. 120 mm. Co je tedy závazně platné?

Obdobně je tomu u panelů střešních, kde se uvádí v projektové dokumentaci střešní plášť bez požární odolnosti (jakékoliv PUR panely tloušťky 100 mm) a ve VV je uvedeno, že musí splňovat REI 20 PD1, což je zbytečné? Co je tedy nutno dodržet?

Odpověď na dotaz č. 1

Specifikace požadovaných obvodových panelů je ve výkresech a v požární zprávě : STĚNOVÝ PANEL TL. 80MM, KINGSPAN KS 1000AWP S PĚNOU IPN, požadovaná odolnost EI 15 DP1. Tyto panely má k dispozici Kingspan na webových stránkách. V případě, že již nemají platný certifikát, použijí se panely tl.100mm. Ve výkazu výměr jsou

Stránka 4 z 5

uvedené panely tl. 100mm s odolností EI15 DP1 bez udání výrobce. Pro podání nabídky je nutné vyplnit položku zadanou ve výkazu výměr. Totéž platí i pro střešní plášť- požadovaný ve výkazu výměr je střešní plášť tl.100, s použitím pěny IPN, REI 30 DP1.

Žádost o dodatečné informace č. 6

Dotaz č. 1


SoD, příloha č. 1 – projektová dokumentace + slepý výkaz výměr (výchozí dokumenty)

Zadavatel požaduje doložit do nabídky kromě jiného i přílohy k SoD. Chápeme správně, že přílohu č. 1 – projektová dokumentace + slepý výkaz výměr (výchozí dokumenty) doloží až vítězný uchazeč při podpisu SoD?

Odpověď na dotaz č. 1

Uchazeč ve své nabídce přílohu č. 1 SoD, tj. projektovou dokumentaci + slepý výkaz výměr nepředkládá. Výše uvedená příloha bude přílohou smlouvy, která bude uzavřena s uchazečem, jenž podal nejvýhodnější nabídku. Uchazeč je povinen doložit k SoD vyplněnou přílohu č.2 CD/DVD s vyplněným výkazem výměrem uchazečem + jeho tištěná podoba, č. 3 – seznam subdodavatelů.

S pozdravem



Bc. Petr Janíček
vedoucí odboru nákupu



VOP CZ, s.p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nového Jičína
DIČ: CZ00000493
IČ: 000 00 493

50