

Váš dopis zn. / ze dne

Číslo jednací

Vyřizuje / e-mail / telefon

OVZ/12/811

Ing. Marcela Ráchelová, verejne.zakazky@vop.cz,
+420 556 783 437

Šenov u Nového Jičína, 29. 11. 2012

Dodatečná informace č. 7

Veřejná zakázka: Přístavba haly k objektu č. 79 a č. 67

Číslo VZ v evidenci zadavatele: 025/1/2012

V souladu s § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, poskytuje zadavatel níže uvedenou dodatečnou informaci i bez předchozí žádosti k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky. V souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona, je tato dodatečná informace zveřejněna na profilu zadavatele na <https://verejnezakazky.vop.cz>.

Zadavatel **upravuje** v Zadávací dokumentaci čl. XV. Otevírání obálek s nabídkami, kde omezuje počet osob, jež se mohou účastnit otvírání obálek z 2 osob za uchazeče na 1 osobu za uchazeče.

V souladu s § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, poskytuje zadavatel níže uvedenou dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky. V souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona, je tato dodatečná informace rozesílána všem dodavatelům, kteří k dnešnímu dni požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, a současně bude zveřejněna stejným způsobem, jakým byl poskytnut neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci, tj. na profilu zadavatele na <https://verejnezakazky.vop.cz>.

Žádost o dodatečné informace č. 1

Dotaz č. 1

V objektu SO 067-006 Vodovodní přípojka :

Súčasťou vodovodnej prípojky nie je zapracované všetko podľa požiadavky projektanta. Chýba vodomerná zostava a chránička d 63 mm, o ktorých je zmienka v technickej

správe, ale v žiadnom z rozpočtov sme ich nenašli. V slepom rozpočte chyba taktiež poklop, podlažka a zabezpečenie koncov proti tlakovej skúške.

Jedná sa o nasledovné popisy položiek:

8	Trubní vedení		
871211121	Chránička D 63 mm	m	2,000
892372111	Zabezpečení konců vodov. potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	kus	1,000
422915002	poklop litinový ventilový těžký HAWLE č.1650	kus	1,000
592900001	Podložka betonová pod poklop ventilový	kus	1,000
PSV	Práce a dodávky PSV		
722	Zdravotechnika – vnitřní vodovod		
722	Vodoměrná sestava, vč.zp.Klapy, KK, tvarovek a vodoměru		soubor 1,000

Žiadame o doplnenie výkazu položiek, prípadne určenie ako doceniť chýbajúce údaje.

Odpověď na dotaz č. 1

SO 067_006 – Vodovodní přípojka

- Vodoměrná sestava se nachází v rozpočtu vnitřní zdravotníky – oddíl 722- Vnitřní vodovod. Vodoměrná sestava je složena z jednotlivých armatur – montáž a dodávka.
- Chránička D 63 opravdu v rozpočtu zahrnuta nebyla, jedná se o drobnou položku.
- V rozpočtu byla opomenuta dodávka šoupátkového poklopu a zabezpečení konců potrubí - montáž poklopu v rozpočtu zahrnuta je.

Cenu za položku dodávku poklopu a zabezpečení konců – započítejte do položky montáže poklopu.

Žádost o dodatečné informace č. 2

Dotaz č. 1

V technické zprávě u objektu SO_67 a SO_79 je uvedeno „Plochy dotčené stavbou budou osety travním semenem. Vstupní plochy budou osazeny okrasnými dřevinami, typově uzpůsobeny místním druhům. Za vykácenou zeleň bude v areálu navržena náhradní výsadba“. V projektové dokumentaci ani ve výkazech výměr jsme tyto položky nenašli. Mají být tedy součástí cenové nabídky, v případě že ano, prosíme o jejich doplnění do VV.

SO_79 – ve VV chybí vykázáno kácení stromu 1 ks javor mléč. Prosíme o doplnění do VV.

Odpověď na dotaz č. 1

Kácení zeleně a náhradní výsadba není součástí cenové nabídky.

Žádost o dodatečné informace č. 3

Dotaz č. 1

V zadávací dokumentaci na předmětnou zakázku je požadavek (dle Zákona o VZ) na prokázání kvalifikace doložením podepsaných Čestných prohlášení, která jsou vzorově přiložena.

Musejí se striktně použít tato Čestná prohlášení nebo můžeme doložit vlastní námi používaná do nabídek (a jinak strukturovaná), ale v konečném výsledku plnící požadavky uvedené v ZD?

Odpověď na dotaz č. 1

V zadávací dokumentaci je uvedeno, že uchazeč může využít vzorové Čestné prohlášení, které je součástí zadávací dokumentace. Je to pouze VZOR, který uchazeč může, ale nemusí využít. V případě, že uchazeč použije vlastní čestné prohlášení, musí toto obsahovat všechny náležitosti uvedené v § 50 a násl. zákona 137/2006 sb. o Veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel doporučuje uchazečům použít čestná prohlášení, která jsou přílohou zadávací dokumentace.

S pozdravem



Bc. Petr Janíček
vedoucí odboru nákupu



VOP CZ, s. p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nového Jičína
DIČ: CZ00000493
IČ: 000 00 493

50