

Váš dopis zn. / ze dne

Číslo jednací

Vyřizuje / e-mail / telefon

OVZ/12/825

Ing. Marcela Ráchelová, verejne.zakazky@vop.cz,
+420 556 783 437

Šenov u Nového Jičína, 5. 12. 2012

Dodatečná informace č. 8

Veřejná zakázka: Přístavba haly k objektu č. 79 a č. 67

Číslo VZ v evidenci zadavatele: 025/1/2012

V souladu s § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, poskytuje zadavatel níže uvedenou dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky. V souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona, je tato dodatečná informace rozesílána všem dodavatelům, kteří k dnešnímu dni požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, a současně bude zveřejněna stejným způsobem, jakým byl poskytnut neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci, tj. na profilu zadavatele na <https://verejnezakazky.vop.cz>.

Žádost o dodatečné informace č. 1

Dotaz č. 1

Zadávací dokumentace neumožňuje předkládat varianty nabídky. V dodatečné informaci č. 6 ze dne 27.11.2012 však v odpovědi na žádost o dodatečné informace č. 2, dotaz č. 2 uchazeče připouštíte doložení jiného než projektem stanoveného systému a doložení samostatného soupisu prací, v němž budou zcela jiné výměry, než které odevzdají ostatní uchazeči. Dle našeho názoru v dodatečné informaci č. 6 teda připouštíte variantní řešení, čímž se zádadním způsobem mění zadávací podmínky, a lhůta pro podání nabídek by měla být prodloužena o celou původní délku.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky, nicméně je zadavatel povinen při specifikaci předmětu veřejné zakázky popsat veškeré požadavky obecným způsobem. Výjimečně, a to pouze v případě, kdy není popis předmětu veřejné zakázky (technické podmínky) objektivně dostatečně přesný a srozumitelný, může zadavatel uvádět požadavky nebo odkazy na obchodní firmy a názvy výrobků, specifická označení. Nesmí to však vést ke

zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků (výrobek s požadovaným označením vyrábí pouze jedna společnost, avšak ostatní vyrábějí srovnatelné výrobky pod jiným označením). Zadavatel však v takovémto případě musí připustit použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení tak, aby byla dodržena zásada zákazu diskriminace dodavatelů.

Technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.

Již v dodatečné informaci č. 2 a č. 6 zadavatel vymezil, že jakýkoliv jiný systém (výrobce) musí dodržet technické vlastnosti a parametry statické únosnosti a požární bezpečnosti, tak jak je uvedeno ve výchozích dokumentech (projekt a výkaz, výměr).

Dotaz č. 2

Obecně z důvodu zajištění transparentnosti nesouhlasíme s Vaším řešením, kdy neposkytujete opravené výkazy výměr k soupisům prací tak, aby korespondovaly s projektovou dokumentací. V případě, kdy uchazeč z důvodu uzamčení buněk s měrným množstvím oceňuje množství uvedená v dodatečných informacích, stává se ze soupisu prací dokument, který v žádném případě nestanoví v přímé návaznosti na příslušnou dokumentaci podle § 1 odst. 3 podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky...(3§ vyhlášky č. 230/2012 Sb.) Správným řešením by byla oprava soupisu prací zadavatelem a jeho nové předání uchazečům.

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel má za to, že dodržel veškeré zákonem a prováděcími předpisy dané náležitosti. Připouští, že se ve výchozích dokumentech objevili chyby, které všem uchazečům dodatečnými informacemi vysvětlil a uvedl, jak mají jednotlivé položky uvést do výkazu výměru a dodržel tak rovný a transparentní přístup ke všem uchazečům. Jednotlivé buňky ve výkazu výměru jsou uzamčeny se záměrem eliminovat případné změny ze strany uchazečů, které ve velkém množství dat by mohla hodnotící komise přehlednout a mohlo by to mít vliv na pořadí uchazečů.

Dotaz č. 3

Vaše odpověď na žádost o dodatečné informace č. 3, dotaz č. 2, že se uvažuje v první etapě nemontovat zdvihadí zařízení, ale přesto vyplnit položky č. 114 a 115, je nejednoznačná a některé uchazeče může vybidnout k řešení, kdy tyto položky vyplní nereálně nízkými cenami, protože budou kalkulovat s jejich „vypuštěním“, a to v souladu s Vaším nejednoznačným vyjádřením. Stavební práce jsou ve smlouvě naplánovány ve třech etapách. Žádáme o jasnou odpověď, buď že zdvihadí zařízení v hale 67 bude

namontováno, a tudíž mají být položky č. 114 a 115 řádně vyplněny, anebo nebude namontováno vůbec a položky se vyplňovat nemají.

Odpověď na dotaz č. 3

V této veřejné zakázce se zdvihací zařízení nebude realizovat a proto uchazeč ve výkazu výměr SO 67-002 objekt přístavby haly 67 u položky č. 114 a položky č. 115 uvede nulovou hodnotu.

Žádost o dodatečné informace č. 2

Dotaz č. 1

Pokud jsou panely Kingspan kladeny horizontálně, jak je uvedeno ve výkresech (pohledy), dodavatel vyjadřuje pochybnost nad vlastností panelu vyhovět staticky na průhyb bez pomocné podpěrné konstrukce nebo jiného opatření, které posílí tuhost panelu. Je v tonáži ocelové konstrukce zohledněno takovéto opatření?

Odpověď na dotaz č. 1

Toto opatření je zohledněno v tonáži ocelové konstrukce.

Dotaz č. 2

Je v tonáži OK zahrnuta hmotnost pomocné nosné konstrukce pro zavěšení, osazení rozvodů plynu, stlačeného vzduchu, požární vody, elektroinstalace? Rozpočty profesí zohledňují například objímky a konzolky pro závěsy, ale tyto je nutné připevnit k nějaké pevné konstrukci, což nelze například po obvodu do obvodového pláště. Zde to bývá řešeno například konstrukcí malého příhradového nosníku mezi sloupy, na který se jednotlivá vedení připevňují. A jakým způsobem procházejí tato vedení v místě sloupů? Jednotlivé rozvody budou každý sloup, který zasahuje cca 1 m do prostoru haly obcházet, nebo bude nějaká nosná konstrukce předsazena před sloupy? Je možno tuto doplňkovou pomocnou konstrukci kotvit k tenkostěnným nosným sloupům?

Odpověď na dotaz č. 2

Pomocná nosná konstrukce pro vedení inženýrských sítí je součástí specifikace jednotlivých inženýrských sítí.

Dotaz č. 3

V části 79-007 – rozvod technických plynů je ve výkrese 006 v kompresorovně v objektu 36 kromě šroubového kompresoru AM 55-10 B1 i kondenzační sušička DK 17500 PT,

Stránka 3 z 5

separátor oleje a vzdušník 4000l. Tato zařízení (míněno sušička, separátor a vzdušník), která nejsou ve výkazu výměr, jsou stávající a nebudou se měnit?

Odpověď na dotaz č. 3

Pro nacenění je směrodatný výkaz výměr.

Dotaz č. 4

V které položce je zohledněno podlití kotvení sloupů OK speciální vysokopevnostní expanzí samorozlévací hmotou? Běžnou cementovou maltu nelze z důvodu smršťování použít.

Odpověď na dotaz č. 4

Podlití a vyrovnaní podkladu bude součástí dodávky ocelové konstrukce (OK).

Dotaz č. 5

Dle vyjádření odborné firmy, která dodává plynové zářiče a montuje rozvody plynu je navržený rozvod plynu na daný počet zářičů poddimenzován. Bude to nějakým způsobem řešeno v zadávacích podmínkách?

Odpověď na dotaz č. 5

Hala 67

Tepelná ztráta je 325 kW při vnitřní výpočtové teplotě 18°C. Instalovaný výkon je regulovatelný od 682 – 924 kW. Z tohoto vyplývá, že soustava nebude nikdy provozována na maximální výkon.

V hale je instalováno 22 ks infrazářičů s minimálním průtokem 68,2 m³/h a max. 92,4 m³/h. Tlakové ztráty systému se pohybují vzhledem k výše uvedeným průtokům od 0,7 do 1,5 kPa.

Při použití regulátoru tlaku plynu CSB 404 IT s rozsahem nastavení výstupních tlaků 3,5 – 6 kPa bude zaručen požadovaný tlak 1,8 – 5 kPa u zářiče.

Hala 79

Tepelná ztráta je 136 kW při vnitřní výpočtové teplotě 18°C. Instalovaný výkon je regulovatelný od 465 – 630 kW. Z tohoto vyplývá, že soustava nebude nikdy provozována na maximální výkon.

V hale je instalováno 15 ks infrazářičů s minimálním průtokem 46,5 m³/h a max. 63,0 m³/h. Tlakové ztráty systému se pohybují vzhledem k výše uvedeným průtokům od 0,9 do 1,9 kPa.

Při použití regulátoru tlaku plynu CSB 404 IT s rozsahem nastavení výstupních tlaků 3,5 – 6 kPa bude zaručen požadovaný tlak 1,8 – 5 kPa u zářiče.

Žádost o dodatečné informace č. 3

Dotaz č. 1

V objektech:

vykazvymer SO67-002 F4 vytapeni; vykazvymer SO 67-003 F4 vytapeni; vykazvymer SO 67-008 plyn; vykazvymer SO-79-002 F4 vytapeni; vykazvymer SO 79-005 plyn a ostatních položkovitých rozpočtech sú uvedené v krycích listoch vrn:

Zařízení staveniště	20 %	0,00
Mimostav. doprava	20 %	0,00
Územní vlivy	20 %	0,00
Provozní vlivy	20 %	0,00
Ostatní	20 %	0,00
NUS(ř. 13-18)		0,00

Žiadame zadefinovať, či je potrebné do všetkých častí vyplniť jednotlivé sumy, alebo je to na zvážení samotného uchádzača, či bude mať dané vrn už zahrnuté v cenách?

Odpověď na dotaz č. 1

Zahrnutí vrn (vedlejších rozpočtových nákladů) do cen a do jednotlivých položek je na zvážení samotného uchazeče.

S pozdravem


Bc. Petr Janíček
vedoucí odboru nákupu



VOP CZ, s. p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nového Jičína
DIČ: CZ00000493
IČ: 000 00 493

