

dle rozdělovníku

Váš dopis zn. / ze dne

Číslo jednací

Vyřizuje / e-mail / telefon

VZMR/065/2/2017

Ing. Klára Rašková, verejne.zakazky@vop.cz,
+420 556 783 226

Šenov u Nového Jičína, 16. 8. 2017

Dodatečná informace č. 1

Veřejná zakázka: VZMR/065/2/2017 Oprava světlíku v objektu č. 4

V souladu s Výzvou k podání nabídky a k prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu, poskytuje zadavatel níže uvedenou dodatečnou informaci.

Dotaz č. 1:

V rámci výše uvedeného VŘ „VZMR/065/2/2017 Oprava světlíků - obj. 4 jižní loď“, je požadavek na prosklení polykarbonátovými deskami tl. 10mm, opál s oboustranným UV. Požadovaná deska není standart. Dle našich informací desky nejsou skladem a výrobce přijme objednávku do výroby až pro min. množství 3t. Žádáme o sdělení, zda zadavatel trvá na požadavku použití tohoto materiálu.

Odpověď č. 1:

V zadání je polykarbonát uveden čirý ne opál a ten je běžně k dostání.

S pozdravem,

Ing. Klára Rašková
oddělení veřejných zakázek



Dukelská 102
742 42 Šenov u Nového Jičína
DIČ: CZ00000493
IČ: 000 00 493