

dle rozdělovníku

Váš dopis zn. / ze dne

Číslo jednací

Vyřizuje / e-mail / telefon

VZMR/065/2/2017

Ing. Klára Rašková, verejne.zakazky@vop.cz,
+420 556 783 226

Šenov u Nového Jičína, 17. 8. 2017

Dodatečná informace č. 2

Veřejná zakázka: VZMR/065/2/2017 Oprava světlíku v objektu č. 4

V souladu s Výzvou k podání nabídky a k prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu, poskytuje zadavatel níže uvedenou dodatečnou informaci.

Dotaz č. 1:

Žádáme o vyjádření, zda demontované drátosklo podhledu světlíku má být také nahrazeno polykarbonátovými deskami tl. 10mm, čirá s oboustranným UV.

Odpověď č. 1:

Spodní drátosklo přijde pouze demontovat bez náhrady za polykarbonát. Nosná konstrukce přijde ponechat, pouze natřít.

S pozdravem,

Ing. Klára Rašková
oddělení veřejných zakázek