



LEGENDA:

- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | HUP KU 1" | 8 | ČIDLO ÚNIKU PLYNU
DHP-4 |
| 2 | TLAKOMĚR 0-300 kPa | 9 | KU 1/2" NA ODVZDUŠŇOVACÍM
POTRUBÍ |
| 3 | REG. TLAKU ALz 6U/BD
q=70 m³/h P=150 kPa
P=2,0 kPa | 10 | VZORKOVACÍ KOHOUT K 858 1/2" |
| 4 | PLYNOMĚR PS G-25
3*ku | 11 | PŘIPOJOVACÍ SKUPINA ODTAHLU
SPALIN 160/110-3 KOTLE |
| 5 | TLAKOMĚR 0-4 kPa | 12 | KOMÍN ROKA DN 160/260 |
| 6 | BEZP. UZÁVĚR PLYNU
EVH 1050-22 DNS0 | 13 | OTVOR U PODLAHY VELIKOST |
| 7 | KOTEL CG3-50 - 45 kW 5,0 m³/h
KU 1 1/4 | 14 | OTVOR POD STROPEM VELIKOST |

PROJEKTANT	KRESLIL	FORMÁT	4 A 4
PLANDOR	PLANDOR	DATUM	9/07
INVESTOR: VOP CZ s.p. DUKELSKÁ 102	SENŮV U NJLČINA	ÚČEL	SP
AKCE:	DECENTRALIZACE VYTÁPĚNÍ OBJ. 16	ZAK. ČÍSLO	
BLUDOVICE		MĚŘITKO:	1:50
OBSAH:	PLYNOINSTALACE	Č. VÝK.:	D.1.401