

Šenov u Nového Jičína, 16.01.2024

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

#### Veřejná zakázka: OVZ/029/3/2023 Projekt FVE 970,685 kWp ve VOP CZ s.p.

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zadavatel poskytuje Vysvětlení zadávací dokumentace, které bude zveřejněno stejným způsobem, jakým byl poskytnut neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci, tj. na profilu zadavatele na URL: <https://verejnezakazky.vop.cz>. Účastník požádal zadavatele o Vysvětlení zadávací dokumentace prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, přičemž obsah žádosti je uveden níže.

#### **Dotaz č. 1:**

Rádi bych se zeptali, zda je možné se s technologií připojit ke stávající datové síti a jak je řešena kyberbezpečnost

#### **Odpověď na dotaz č. 1:**

Ano, je možné se připojit do stávající datové sítě. Připojíme Vás pomocí VLAN a přístup bude řešen pomocí kryptované VPN.

#### **Dotaz č. 2:**

V položkovém rozpočtu jsme nenašli měřící napěťové cívky. Počítáte s nimi jako s dodávkou od zhotovitele

#### **Odpověď na dotaz č. 2:**

Tato položka není v rozpočtu specificky uvedena, nicméně počítá se s nimi jako s dodávkou zhotovitele. Nacenení prosím uvést v úseku Regulace výkonu v rámci položky Rozvaděč vč. vybavení

Vzhledem k výše uvedenému zadavatele nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek tak zůstává beze změny do **12.02.2024 do 13:00 hod.**

Ing. Klára Rašková  
oddělení veřejných zakázek