

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
se sídlem 28. října 1235/169,  
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava



BOOS PLAN, a.s.  
Horova 3121 / 68  
616 00 Brno

POLOPRUTSKÁ Lenka  
Tel: 596 697 136  
E-mail: lenka.poloprutska@smvak.cz  
Značka: 9773/V001592/2014/PO

Ostrava, dne: 12.02.2014

Věc: **VOP Šenov u Nového Jičína - Lakovna - přístavba objektu 36 na pozemku parc. č. 1689, 1690/1, 1758/1, 1758/5, 1693/1, 1660/3, 1659, 1658, 1638/1, k.ú. Šenov u Nového Jičína**  
*Stanovisko k existenci inženýrských sítí, resp. stavebnímu záměru (neslouží jako stanovisko pro vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s ohlášenou stavbou nebo stavebního povolení)*

**Popis stavby:**

Předložená žádost řeší přístavbu haly k objektu parc. č. 1638/79, k.ú. Šenov u Nového Jičína v areálu VOP Šenov u Nového Jičína. Součástí stavby bude komunikace a zpevněné plochy.

**Stanovisko k umístění:**

Realizaci výše uvedené přístavby haly, dle předložené situace v k.ú. Šenov u Nového Jičína nedojde ke střetu s vodohospodářským zařízením v majetku, provozování SmVaK Ostrava a.s.

Stavbou případných přípojek inženýrských sítí k navrženému objektu je nutné respektovat **vodovodní řad DN 200 O** – viz Podmínky týkající se přípravy stavby.

Zákres dotčených zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto před zahájením projekčních prací doporučujeme požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky ( vodovod – středisko vodovodních sítí Nový Jičín, tel. č.: 556779225, 556779221, příp. 556779250).

Kanalizace v dané lokalitě není v majetku, příp. provozování SmVaK Ostrava a.s.

**Podmínky týkající se umístění a přípravy stavby:**

- Na základě vytyčení požadujeme v PD stavby pevných nadzemních konstrukcí (umístění HUP, pilíř el. rozvaděče, sloupky oplocení, šachty kanalizační apod.), stejně jako výsadbu trvalých porostů umístit mimo ochranné pásmo vodovodního potrubí, oplocení na šířku ochranného pásma požadujeme provést rozebíratelné a bez podezdívky. Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího lince stěny potrubí na každou stranu  
- u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně - 1,5 m.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního potrubí v souladu s ČSN 73 6005.
- U přípojek k líniovým stavbám v místě souběhu se zařízením SmVaK Ostrava a.s. požadujeme dodržet odstupovou vzdálenost, viz výše. Při křížení dodržet svislou vzdálenost dle ČSN 73 6005.
- Při souběhu s vodovodní přípojkou dodržet ČSN 73 6005.
- V PD požadujeme křížení navrhnout kolmo, max. pod úhlem 45 stupňů. Křížení nebude prováděno v místě napojení vodovodních přípojek na vodovodní řad, ve vzdálenosti menší než 1,5 m od stávajících ovládacích armatur na vodovodním potrubí (šoupáků, hydrantů, domovních uzavíracích ventilů) a vodárenských šachet.
- V místě křížení budou přípojky uloženy do chráničky (ochranné trubky) v šířce ochranného pásma zařízení SmVaK Ostrava a.s. (viz výše).

- V případě řešení přípojek za pomoci protlaku bude přesná hloubka uložení vodovodu ověřena ručně kopanou sondou.
- Projektovou dokumentaci včetně okótování vzdáleností mezi navrženou trasou přípojky a vnějším licem stávajícího zařízení SmVaK Ostrava a.s. požadujeme předložit k odsouhlasení.


**Zásobování pitnou vodou a odkanalizování:**

- Přístavbu haly požadujeme napojit na stávající areálové rozvody vody a kanalizace firmy VOP CZ s.p.
- Požární zabezpečení rovněž řešit se stávajícími rozvody vody, ze stávající vodovodní přípojky firmy VOP CZ s.p.
- Požadujeme zpracovat kapacitní posouzení stávající vodovodní přípojky, zda bude dostačující pro zásobování pitnou vodou nové stavby.
- V PD požadujeme doložit současný způsob odvádění odpadních vod a jejich čištění z areálu VOP CZ s.p.
- Projektovou dokumentaci požadujeme předložit k odsouhlasení.

Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
28. října 1235/169, Mariánské Hory,  
709 00 Ostrava 28



Ing. Lumír Pavelek  
vedoucí technického odboru

**Přílohy:**

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.