


R01 – změna haly

POZN. všechny uvedené výrobky je možné, při dodržení stejných parametrů a vlastností, nahradit výrobky jiného výrobce

KONTROLOVAL	Miroslav Pavelka		
VYPRACOVAL	Miroslav Pavelka		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Miroslav Pavelka		
SCHVÁLIL	Miroslav Pavelka		
ČÍSLO ZAKÁZKY	2014_01		
INVESTOR	VOP CZ s.p.		
STAVBA	VOP Šenov u Nového Jičína LAKOVNA – PŘÍSTAVBA OBJEKTU 36	DATUM	03/2014
		FORMÁT	
		ÚČEL	DVD
OBJEKT	SO 02.6 – EL Vnitřní silnoproudé rozvody	MĚŘÍTKO	
		ARCH. ČÍSLO	2014_01
NÁZEV	KABELOVÁ LISTINA	02.6–10–004	

Akce VOP Šenov u Nového Jičína - PŘÍSTAVBA OBJEKTU 36
SO 02.6 - EL Vnitřní silnoproudé rozvody
Číslo zak. 714 0103
Investor VOP CZ s.p.

Kabelová listina

Trasa	Kabel		Zařízení výchozí	Zařízení koncové - popis	Zařízení koncové	Výkon (kW)	Napětí (V)
RH - Hlavní rozváděč přístavby							
Hlavní přívod							
WB1	AYKY-J	3x240+120	RH	Hlavní přívod z rozvodny trafostanice - OBJEKT 22	RTS		400
WB2	AYKY-J	3x240+120	RH	Hlavní přívod z rozvodny trafostanice - OBJEKT 22	RTS		400
Tlačítko CENTRAL STOP a tlačítko TOTAL STOP							
WT01	PRAFLADUR-O 2x1,5		RH	Rozvodná krabice požární pro připojení tlačítka CENTRAL STOP a TOTAL STOP	XCT		230
	PRAFLADUR-O 2x1,5		XCT	Tlačítko s funkcí CENTRAL STOP	CENTRAL STOP		230
	PRAFLADUR-O 2x1,5		XCT	Tlačítko s funkcí TOTAL STOP	TOTAL STOP		230
Rozváděč požárně bezpečnostních zařízení							
WL03	PRAFLADUR-J 5x6		RH	Rozváděč požárně bezpečnostních zařízení	RPO		400
Rozváděč měření a regulace							
WL04	CYKY-J	3x2,5	RH	Rozváděč měření a regulace	R-MAR		230
Rozváděč kompenzace							
WK01	AYKY-J	3x240+120	RH	Kompenzační rozváděč 121 kVAr - napájení	RK		400
WK02	CYKY-O	2x4	RH	Kompenzační rozváděč 121 kVAr - měření MTP	RK		mn
Okruhy napájení strojů							
WL101	AYKY-J	3x240+120	RH	Technologický rozváděč	RT		400
WL102	REZERVA		RH	Rezerva	RT		400
WL103	REZERVA		RH	Rezerva	RT		400
WL111	REZERVA		RH	Rezerva	RT		400
WL112	REZERVA		RH	Rezerva	RT		400
WL113	CYKY-J	5x10	RH	Hala - Hlavní vypínač jeřábu	QM113		400
WL131	REZERVA		RH	Rezerva	REZ		400
WL132	REZERVA		RH	Rezerva	REZ		400
WL133	REZERVA		RH	Rezerva	REZ		400

WL134	CYKY-J	5x2,5	RH	HALA - přípojný panel sekčních vrat	R134		400
WL135	CYKY-J	5x2,5	RH	HALA - přípojný panel rolovacích vrat	R135		400
WL136	REZERVA		RH	Rezerva	REZ		400
WL137	CYKY-J	5x10	RH	Rozváděč administrativní vestavby	RP1		400
HALA - Ventilátor odsávání							
WL201	CYKY-J	5x1,5	RH	Ventilátor odsávání 230V/164W/0,7A, temokontakt ve vinutí motoru	EV201	0,16	230
WS201	CYKY-O	2x1,5	RH	Povel do rozváděče RH pro spuštění ventilátoru EV201	R-MAR		230
HALA - Ventilátor odsávání							
WL202	CYKY-J	5x1,5	RH	Ventilátor odsávání 230V/164W/0,7A, temokontakt ve vinutí motoru	EV202	0,16	230
WS202	CYKY-O	2x1,5	RH	Povel do rozváděče RH pro spuštění ventilátoru EV201	R-MAR		230
Okruhy osvětlení :							
WC210	JYTY-O	3x1	RH	Jasoměr	UF1		mn
WS210	CYKY-J	7x1,5	RH	Ovládací skříně osvětlení	SB210		230
WL211	CYKY-J	5x2,5	RH	Osvětlení haly - napájení	211		3x230
WS211	JYTY-O	2x1	RH	Osvětlení haly - řízení a regulace	211		mn
WL212	CYKY-J	5x2,5	RH	Osvětlení haly - napájení	212		3x230
WS212	JYTY-O	2x1	RH	Osvětlení haly - řízení a regulace	212		mn
WC220	JYTY-O	2x1	RH	Čidlo soumrakového spínače	A220		mn
WS220	CYKY-J	5x1,5	RH	Ovládač venkovního osvětlení	SB220		230
WL220	CYKY-J	5x2,5	RH	Venkovní osvětlení na plášti přístavby	220		3x230
Okruhy pro vyhřívání dešťových svodů							
WL241	CYKY-J	5x4	RH	Přípojná krabice pro připojení vyhřívacího kabelu	X241A		230
WS241	JYTY-J	7x1	RH	Přípojná krabice pro připojení kombinovaného snímače teploty/vlhkosti	X241B		10
Okruhy pro zásuvkové skříně							
WL271	REZERVA		RH	Rezerva	REZ		400
WL272	REZERVA		RH	Rezerva	REZ		400
WL273	CYKY-J	5x16	RH	HALA	MXC273		400
WL274	CYKY-J	5x16	RH	HALA	MXC274		400
MP® SR2000							

Akce VOP Šenov u Nového Jičína - PŘÍSTAVBA OBJEKTU 36
SO 02.6 - EL Vnitřní silnoproudé rozvody
Číslo zak. 714 0103
Investor VOP CZ s.p.

Kabelová listina

Trasa	Kabel		Zařízení výchozí	Zařízení koncové - popis	Zařízení koncové	Výkon (kW)	Napětí (V)
RP1 - Rozváděč administrativní vestavby							
Okruhy osvětlení :							
WL301	CYKY-J	3x1,5	RP1	108 - WC Předsiň ŽENY	301		230
	CYKY-O	3x1,5		109 - Sklad hygienických potřeb	301		230
	CYKY-J	5x1,5		110 - WC ŽENY kabinka	301		230
				111 - WC Předsiň MUŽI	301		230
				112 - WC MUŽI kabinka	301		230
				113 - WC MUŽI kabinka	301		230
WL302	CYKY-J	3x1,5	RP1	114 - Příruční sklad	302		230
	CYKY-O	3x1,5		115 - Kancelář	302		230
	CYKY-J	5x1,5			302		230
Okruhy domovních zásuvek 230V pro PC							
WL341	CYKY-J	3x2,5	RP1	115 - Kancelář	341		230
WL342	CYKY-J	3x2,5	RP1	114 - Příruční sklad - napájení PC	342		230
Okruhy domovních zásuvek 230V pro běžné použití :							
WL361	CYKY-J	3x2,5	RP1	115 - Kancelář	361		230
WL362	CYKY-J	3x2,5	RP1	114 - Příruční sklad	362		230
Elektrické ohřívače vody							
WL381	CYKY-J	3x2,5	RP1	Hlavní vypínač ohřívače vody	QM381		230
	H05VV-F 3Gx2,5		QM381	Elektrický ohřívač vody	EH381	2,00	230
Elektrické přímotopné vytápění							
WL391	CYKY-J	3x1,5	RP1	111 - WC Předsiň MUŽI - Prostorový termostat	BT391		230
	CYKY-J	3x1,5	BT391	111 - WC Předsiň MUŽI - Elektrický přímotopný panel	EH391	1,00	230
WL392	CYKY-J	3x1,5	RP1	108 - WC Předsiň ŽENY - Prostorový termostat	BT392		230

	CYKY-J	3x1,5	BT392	108 - WC Předsíň ŽENY - Elektrický přímotopný panel	EH392	1,00	230
WL393	CYKY-J	3x1,5	RP1	114 - Příruční sklad - Prostorový termostat	BT393		230
	CYKY-J	3x1,5	BT393	114 - Příruční sklad - Elektrický přímotopný panel	EH393	1,00	230
WL394	CYKY-J	3x1,5	RP1	115 - Kancelář - Prostorový termostat	BT394		230
	CYKY-J	3x1,5	BT394	115 - Kancelář - Elektrický přímotopný panel	EH394	1,75	230
MP® SR2000							

Akce VOP Šenov u Nového Jičína - PŘÍSTAVBA OBJEKTU 36
SO 02.6 - EL Vnitřní silnoproudé rozvody
Číslo zak. 714 0103
Investor VOP CZ s.p.

Kabelová listina

Trasa	Kabel	Zařízení výchozí	Zařízení koncové - popis	Zařízení koncové	Výkon (kW)	Napětí (V)
RPO - Rozváděč požárně bezpečnostních zařízení						
Tlačítko TOTAL STOP						
WT02	PRAFLADUR-O 2x1,5	RPO	Rozvodná krabice požární pro připojení tlačítka CENTRAL STOP a TOTAL STOP	XCT		230
	PRAFLADUR-O 2x1,5	XCT	Tlačítko s funkcí TOTAL STOP	TOTAL STOP		230
Požární roleta vrat						
WL501	PRAFLADUR-J 5x2,5	RPO	HALA - Požární roleta vrat	R501		400
WP501	PRAFlaGuard F 3x2x0,8	RT (EPS)	HALA - Požární roleta vrat	R501		24
REZERVY						
WL502	REZERVA	RPO	Rezerva	REZ		400
WL503	REZERVA	RPO	Rezerva	REZ		230
WL504	REZERVA	RPO	Rezerva	REZ		230
WL505	REZERVA	RPO	Rezerva	REZ		230
MP® SR2000						