

Šenov u Nového Jičína, 20. 09. 2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Název veřejné zakázky:

VZMR/049/3/2025 Dodávka 6 ks sloupových otočných jeřábů

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zadavatel poskytuje Vysvětlení zadávací dokumentace, které bude zveřejněno stejným způsobem jako zadávací dokumentace, tj. na profilu zadavatele na URL: <https://verejnezakazky.vop.cz/vz00002769>. Účastník požádal zadavatele o zpřesnění zadávací dokumentace prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Dotaz:

Dobrý den,

prosím o bližší informaci k betonovému podkladu – tloušťka betonu, armování... pro zvolení vhodné roznášení desky.

Děkuji.

Odpověď:

Zadavatel sděluje, celková tloušťka betonové podlahy 35 cm z toho 15 cm horní vrstva drátkobeton.

Lhůta pro podání nabídek zůstává zachována do **29. 10. 2025 do 13:00 hod.**

Ing. Vladimíra Nězgodová
specialista veřejných zakázek